

**Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla  
postępowania o zapytanie ofertowe udzielane  
zgodnie z zasadą konkurencyjności**

***Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem kotłowni do budowy pn.  
Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie  
innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych***

## Spis treści

|  |    |
|--|----|
| 1. Nazwa i adres Zamawiającego .....   | 4  |
| 2. Tryb udzielenia zamówienia .....  | 4  |
| 3. Opis przedmiotu zamówienia.....   | 4  |
| 4. Termin wykonania .....  | 6  |
| 5. Okres i warunki gwarancji .....   | 6  |
| 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.....  | 6  |
| 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .....  | 7  |
| 8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA .....   | 9  |
| 9. PODWYKONAWCY .....  | 9  |
| 10. Termin związania ofertą.....   | 9  |
| 11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.....  | 10 |
| 12. Opis sposobu przygotowywania ofert.....  | 10 |
| 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....  | 11 |
| 13. Opis sposobu obliczenia ceny.....  | 11 |
| 14. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych .....   | 12 |
| 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.....   | 12 |
| 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego .....   | 13 |
| 17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zapytania ofertowego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zapytania ofertowego na takich warunkach..... | 14 |
| 18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień .....   | 14 |
| 19. Podwykonawcy.....  | 14 |
| 20. Postanowienia końcowe.....   | 15 |
| 21. Załączniki .....   | 16 |
| Załącznik nr: 1 .....  | 17 |
| Załącznik nr: 2 .....  | 23 |
| Załącznik nr: 3 .....  | 24 |
| Załącznik nr: 4 .....  | 25 |
| Załącznik nr: 5 .....  | 26 |

|               |        |    |
|---------------|--------|----|
| Załącznik nr: | 6..... | 32 |
| Załącznik nr: | 7..... | 33 |

## 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest „WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

**Adres Zamawiającego:** ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała.

**godziny pracy:** od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>,

**tel.:** 33 82 70 830, e-mail: biurobr@wiss.com.pl

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

**Postępowania o zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności.**

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020**

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r.

- **Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego**

**Inteligentny Rozwój 2014-2020** Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2016r.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z uruchomieniem **kompletnej nowej kotłowni zgodnej z poniższym opisem oraz załączonymi schematami.**

Źródłem ciepła dla nowoprojektowanej hali produkcyjnej części biurowej będzie gazowa kotłownia. Kotłownia zlokalizowana będzie na antresoli, w pomieszczeniu nr P108. Zainstalowany w nim zostanie :

- kocioł z zamkniętą komorą spalania, wyposażony w palnik o mocy modulowanej w zakresie 22÷120 kW. Maksymalna temperatura robocza 90 °C , minimalna 20 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar, minimalne ciśnienie robocze 0,8 bar .Roczna sprawność eksploatacyjna min 108 % . Niska emisja zanieczyszczeń NOx< 62 mg/kWh, CO< 19 mg/kWh
- W kotłowni zamontowany będzie także podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności minimum 980 litrów, wyposażony w wymiennik spiralny stalowy emaliowany z obudową zewnętrzną izolowaną a klasie izolacji M3 w postaci sztywnego płaszcza poliuretanowego .Maksymalne ciśnienie pracy wymiennika 12 bar a zasobnika 10 bar. Maksymalna temperatura pracy wymiennika 110 °C a zasobnika 95 °C
- sprzęt hydrauliczny. Sprzęt hydrauliczny umożliwi prawidłową i niezależną pracę poszczególnych obiegów grzewczych.
- przeponowe naczynia wzbiorcze,
- rozdzielacze,
- armatura,
- instalacje wentylacyjne opisane poniżej,
- instalacja elektryczna opisana poniżej.

Za sprzętem zamontowany będzie główny rozdzielacz. Z rozdzielacza wyprowadzone będą trzy obiegi grzewcze.

Pierwszy - wyposażony w zawór mieszający, zasilać będzie układ ogrzewania grzejnikowego, drugi - zasilać będzie nagrzewnice powietrza central wentylacyjnych, oraz trzeci - podgrzewacz ciepłej wody użytkowej. Pompy obiegowe zasilające nagrzewnice central wraz z zaworami trójdrogowymi, zamontowane będą w centralach. Wszystkie obiegi grzewcze wyposażone będą w pompy obiegowe o regulowanej wydajności oraz termometry, które zapewnią kontrolę pracy tych obiegów.

Instalacja w kotłowni wykonana będzie z rur stalowych, łączonych przez spawanie. Izolowane one będą cieplnie osłonami z pianki PE lub wełny mineralnej. W najwyższych punktach zamontować należy automatyczne zawory odpowietrzające. Instalację po wykonaniu próby ciśnienia zabezpieczyć należy farbą antykorozyjną, po czym izolować cieplnie. Na przewodzie doprowadzającym zimną wodę do kotłowni zainstalować należy zawór antyskażeniowy. Instalacja wodociągowa nie może być w sposób stały połączona z instalacją ogrzewania. Przepusty instalacyjne przewodów o średnicy większej niż 40 mm prowadzone przez ściany oddzieleń przeciwpożarowych muszą mieć klasę odporności ogniowej EI60 (wymaganą dla tych ścian).

W skład urządzeń zabezpieczających kocioł wejdzie zawór bezpieczeństwa oraz układ zabezpieczenia przed przekroczeniem temperatury. Kocioł będzie wyposażony w układ regulacji automatycznej, zabezpieczającej przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej. Dodatkowo zainstalowany zostanie zawór bezpieczeństwa zapewniający zabezpieczenie przed przebiciem ścianki wężownicy podgrzewacza wody.

Zabezpieczenie instalacji zapewnione będzie przez przeponowe naczynie zbiorcze. Podłączone ono będzie do rozdzielacza powrotnego, zgodnie z rys. nr 02 (załącznik nr 8). Rura zbiorcza prowadzona będzie ze spadkiem w stronę naczynia i wyposażona w manometr wskazujący ciśnienie w rurze zbiorczej oraz zawór spustowy, umożliwiający całkowite opróżnienie rury zbiorczej i przestrzeni wodnej naczynia. Zawór ten służyć będzie także do napełniania i opróżniania instalacji.

Układ przygotowania ciepłej wody użytkowej zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa oraz przeponowym naczyniem zbiorczym, które ma zastosowanie do instalacji wody pitnej. Jest to zbiornik typu przepływowego.

Do sterowania pracą kotłowni zastosowana zostanie konsola sterownicza wraz z odpowiednimi modułami. Urządzenie to zapewni regulację pracy kotła, pracę obiegów grzewczych, obiegu zasilającego podgrzewacz ciepłej wody użytkowej oraz pracę pompy cyrkulacyjnej.

Układ odprowadzania spalin wykonany będzie z izolowanych rur kwasoodpornych. Średnica wewnętrzna przewodu wynosić będzie  $\varnothing$  150 mm. Wyprowadzony on będzie ponad dach bezpośrednio z kotła i ustawiony na wsporniku mocowanym do ściany. Wykonanie układu przedstawia przekrój A-A na rys. nr 02 (załącznik nr 8).

Ze względu na zastosowanie kotła z zamkniętą komorą spalania, który czerpać będzie powietrze do spalania bezpośrednio z zewnątrz kotłowni, doprowadzenie powietrza zapewnić będzie przewód wentylacyjny o średnicy  $\varnothing$  160 mm z rozszerzeniem dla czerpni na  $\varnothing$  250 mm. Czerpnia zamontowana będzie w ścianie zewnętrznej kotłowni. Układ doprowadzenia powietrza do kotła wykonany będzie z rur stalowych ocynkowanych oraz kształtek. Izolować go należy cieplnie wełną o grubości 40 mm. Nawiew do kotłowni zapewnić będzie przewód wentylacyjny o przekroju 315 × 200 mm. Wykonany on będzie z blachy stalowej ocynkowanej. Czerpnia zamontowana będzie w ścianie zewnętrznej kotłowni. Wentylację wywiewną z kotłowni zapewnić będzie przewód o średnicy wewnętrznej  $\varnothing$  250 mm. Wykonany on będzie izolowanych rur kwasoodpornych. Wyprowadzony on będzie ponad dach i ustawiony na wsporniku mocowanym do ściany. Wykonanie układu przedstawia przekrój B-B na rys. nr 02 (załącznik nr 8). Przewód odprowadzenia spalin oraz wentylacji wywiewnej, prowadzone powyżej stropu kotłowni aż do stropodachu obudowane muszą być osłonami o odporności ogniowej EI60.

Rzut poziomy kotłowni, rozwinięcie instalacji oraz układ odprowadzania spalin i wentylacji kotłowni przedstawia rys. nr 02 (załącznik nr 8).

Wyposażenie i zabezpieczenie kotła powinno być zgodne z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

Wszystkie przewody w kotłowni powinny być tak prowadzone, aby wysokość przejścia w świetle nie była mniejsza niż 2,0 m. Armatura powinna być tak umieszczona, aby była dostępna z poziomu podłogi kotłowni albo ze specjalnych pomostów, jednak nie wyżej niż 1,8 m. Pomieszczenie kotłowni ma wydzieloną rozdzielnię elektryczną i jest wyposażone w dostępne z zewnątrz pomieszczenie awaryjny wyłącznik prądu w kotłowni. Wyłącznik ten jest oznakowany w sposób trwały i łatwo czytelny. Uruchomienie kotła, po włączeniu tego wyłącznika, następuje w normalnej procedurze uruchomienia kotłowni, korzystając z włączników w kotłowni.

Kotłownię wyposażać należy w instrukcję technologiczno-ruchową, niezbędne schematy instalacyjne w formie tablic

- Zaleca się zapoznanie z miejscem dostawy przed złożeniem oferty

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny przedmiotu zamówienia w formie formularza cenowego, sporządzonego według wzoru – załącznika nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe ustalone przez Wykonawcę w formularzu cenowym winny zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Formularz cenowy Wykonawca składa w ramach oferty.

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest pobrać wymiary z natury. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania zamówienia według rzeczywistych potrzeb i nie ma on obowiązku realizacji zamówienia do pełnych ilości określonych w niniejszej SIWZ.

2) Wymagania techniczne zostały określone w rysunkach projektowych, oraz przedmiarze robót.

3) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami.

4) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z zastosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych z dokumentacją projektową, normami polskimi, posiadających wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy w/w roboty i czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.

6) Tam gdzie w rysunkach projektowych lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45331000-6  
Opis: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych .

#### **4. Termin wykonania**

Wymagany terminem realizacji jest okres : **od dnia zawarcia umowy do 4 tygodni.**

#### **5. Okres i warunki gwarancji**

Wymagany minimalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wynosi **24 miesiące.**

#### **6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:**

**1.** posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

**2.** posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał dostawę oraz montaż kotłowni o minimalnej mocy 120 kW. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju wykonanych dostaw, wartość oraz dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy – jeżeli z usadowionych przyczyn po obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

**Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia zał. nr 2 do SIWZ i zał. nr 4 do SIWZ.**

**3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ**.

**4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. **Ocena spełnienia warunku zostanie przeprowadzona na podstawie załącznika nr 2**

**5. sytuacji ekonomicznej i finansowej:**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ**.

## **7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu**

**1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

1.1. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 2 do SIWZ**;

1.2. wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.2. lit a).

c) w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w „wykazie dostaw” – załącznik nr 4 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 1.2.

**1.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz informacją o podstawie do dysponowania osobami - wzór stanowi załącznik nr 7**

**2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,**

2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w **pkt. 2.2 SIWZ**, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w **pkt.2.2 SIWZ**, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

**Przykładowy wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.**

**Uwaga w/w dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na dzień składania ofert.**

Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego uprawnione zgodnie z § 7 Rozporządzenia Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano wartość przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia na stronie Zamawiającego.



## 8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego. W takim przypadku, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. **Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.**
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w **pkt. 8 SIWZ** oceniane będzie łącznie, zaś badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzone będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
- 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
- 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
- 5) Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę między wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia regulują przepisy kodeksu cywilnego.

## 9. PODWYKONAWCY

### 1) Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:

- a) Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa. Zamawiający nie nakłada na Wykonawcę obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
- b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się.

### 2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest dostawa, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- a) określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
- b) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
- c) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
- d) termin płatności faktury – nie dłuższy niż **30 dni** od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostaw ,
- e) określenie iż, należność regulowana będzie do **30 dni** licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,
- f) uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

### 3) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:

Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo w zakresie wszelkich dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zapytania ofertowego.

## 10. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## 11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności drogą elektroniczną na adres: [biurobr@wiss.com.pl](mailto:biurobr@wiss.com.pl). Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej:

- złożenie Oferty;

- zmiana Oferty;

- powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty.

2) Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub drogą elektroniczną e-mail, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## 12. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

4. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. **Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.**

Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to **pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.** Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5. **Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.**

6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

9. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

10. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom zgodnie z zapisami określonymi w pkt 11 SIWZ.
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  - a. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 22 w recepcji, w terminie **do dnia 30 marca 2017 roku, do godziny 10.30.**
  - b. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Na kopercie należy umieścić **nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:**

**Oferta przetargowa na zadanie pn.:**  
***Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem kotłowni do budowy***  
***pn. Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie***  
***innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i***  
***ratowniczych***  
**– NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30 marca 2017r. godz. 11:00.**

- c. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
  - d. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przez terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” z powołaniem się na numer pod jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
  - e. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane i zostaną zwrócone na adres wskazany przez Wykonawcę.
  - f. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Leszczyńskiej 22 w Bielsku-Białej, w pokoju konferencyjnym, **w dniu 30 marca 2017 roku, o godzinie 11.00.**
  - g. „ Otwarcie ofert jest niejawne, natomiast zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej Zamawiającego z informacją o wynikach postępowania.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
- 1) Wykonawca określi cenę na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu uproszczonego lub szczegółowego, zgodnego z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Podana cena będzie **ceną ryczałtową** w rozumieniu art. 632 § 1 kodeksu cywilnego i powinna uwzględniać wszelkie niezbędne koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
  - 2) Cena winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zapytania ofertowego
  - 3) **Nie przewiduje się rewaloryzacji ceny.**
  - 4) Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty).
  - 5) Cenę oferty należy podać netto i brutto z obowiązującym podatkiem VAT. **Do porównania ofert będzie przyjmowana cena oferty z podatkiem VAT.**
  - 6) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

#### 14. Zasady poprawiania omyłek rachunkowych

**Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.**

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

- 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
  - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
  - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny;
- 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
  - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
  - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczeniu ceny,
  - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
- 3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
  - a) przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
  - b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
  - c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.
- 4) Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe wynikające z błędnego wyliczenia kwoty VAT.

#### 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

##### a) Cena – 90%

Liczonym według wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Najniższa cena brutto z rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 90 \text{ pkt}$$

##### b) Okres gwarancji – 10 %

Kryterium gwarancja będzie rozpatrywana na podstawie gwarancji na dostawę wykonane, objęte przedmiotem zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniony przez Zamawiającego przy wyborze oferty to 60 miesięcy. Wykonawca winien zaproponować termin gwarancji w pełnych miesiącach.

Zamawiający w kryterium Gwarancja będzie przyznawał punkty wg wzoru:

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{Gwarancja badanej oferty}}{\text{Gwarancja}} \times 10 \text{ pkt}$$

## Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert

Gwarancja badanej oferty – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie badanej.

Najdłuższa gwarancja z rozpatrywanych ofert – długość okresu oferowanej gwarancji na warunkach określonych w ofercie w której zaoferowano najdłuższy okres gwarancji (maksymalnie 60 miesięcy).

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów wg. poniższego wzoru:

$$P = C + G$$

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena

G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium gwarancja

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

3) W sytuacji gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat, w tym mniejszą energochłonność.

### 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) **wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;**
  - b) **Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;**
  - c) **Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.**
  - d) **terminie, po którego upływie umowa w sprawie zapytania ofertowego może być zawarta.**Powyższe informacje zostaną przesłane Wykonawcom niezwłocznie faksem pod numer podany w formularzu ofertowym oraz pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
- 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt. 1 lit. a), również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 3) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zapytania ofertowego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
- 4) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zapytana ofertowego przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu:
  - a) zostanie złożona tylko jedna oferta,
  - b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
- 5) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.

- 6) Umowa w sprawie niniejszego zapytania:
- a) zostanie zawarta w formie pisemnej,
  - b) mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
  - c) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
  - d) zostanie zawarta na okres wskazany w niniejszej specyfikacji
  - e) podlega unieważnieniu:
    - w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zapytania ofertowego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zapytania ofertowego na takich warunkach.**

**Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**18. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień**

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

**19. Podwykonawcy**

1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia za pomocą podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
3. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powołuje się na ich zasoby.
5. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu lub sprzeciw do umowy zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, w szczególności gdy:
  - projekt lub umowa nie zawiera lub zawiera wadliwe oznaczenie stron tej umowy, nieprawidłowe określenie wynagrodzenia z tytułu wykonania dostaw,
  - materiały użyte do wykonania lub termin realizacji są niezgodne z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
  - termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane dostawy,
  - wynagrodzenie za wykonanie dostawy powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te dostawę w ofercie Wykonawcy,
  - projekt lub umowa zwiiera postanowienia uzależniające uzyskanie płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres dostaw wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
  - termin wykonania dostawy określonych w projekcie lub w umowie jest dłuższy niż termin wykonania wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
  - projekt lub umowa zawiera postanowienia dotyczące rozliczeń za wykonane dostawy, w sposób uniemożliwiający rozliczenie tych dostaw pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.
  - okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady jest krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i nie odpowiada zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

7) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada każdorazowo Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zapytania ofertowego, przy czym wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Procedurę tą stosuje się odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

Pozostałe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **20. Postanowienia końcowe**

### **1) Zasady udostępniania dokumentów:**

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego postępowania przy czym nie dotyczy to złożonych ofert oraz dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

### **Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg poniższych zasad:**

1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty.

**Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.**

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

### **2) Ogłoszenie o wyniku przetargu:**

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami zasadami uczciwej konkurencji poprzez wysłanie e-mail do wszystkim wykonawcą którzy złożyli ofertę i na stronie internetowej tj. [www.wiss.com.pl](http://www.wiss.com.pl)

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

## **21. Załączniki**

Załącznik nr 1 – Formularz oferty;

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa dla wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw;

Załącznik nr 5 –Wzór umowy;

Załącznik nr 6 –Wzór oświadczenia o braku powiązań;

Załącznik nr 7 – Wykaz osób;

Załącznik nr 8 – Rysunki projektowe



## Formularz ofertowy

do zapytania nr R80.1.1.2016

.....  
/ Miejscowość, data /

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

/ Nazwa i adres oferenta/wykonawcy /

/ Imię i nazwisko oraz telefon osoby  
upoważnionej do kontaktu /

**Oferujemy Zakup i dostawę wraz z uruchomieniem kotłowni do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych za kwotę:**

1. oferujemy wykonanie objętych zaproszeniem za cenę:

Cena netto: .....

Słownie: .....

Cena brutto: .....

Słownie: .....

na podstawie załączonej wyceny cenowej:

| nr       | podstawa        | opis robót  | jm         | ilość    | cena jedn. | Wartość netto |
|----------|-----------------|---|------------|----------|------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Element</b>  | <b>Kocioł z wyposażeniem</b>  | <b>kpl</b> | <b>1</b> |            |               |
| 1.1.     | KNR 35/224/7    | Kotły grzewcze gazowe atmosferyczne stojące, 32-38 kW   | kpl        | 1        |            |               |
| 1.2      | KNR 708/703/2   | Pulpity sterownicze, jednopolowe bez zabudowania konstrukcji wsporczej do sterowania kotłów podrzędnych 2 pakiety w dostawie z kotłem | kpl        | 1        |            |               |
| 1.3      | KNRW 215/507/01 | Zasobniki ciepła pionowe 1000 dm3 pogrzewacz B 800  | szt.       | 1        |            |               |
| 1.4      | KNRW 215/505/2  | Sprzęgło hydrauliczne + kołnierze gw 21/2"  | szt.       | 1        |            |               |

|          |                      |  |      |   |  |  |
|----------|----------------------|--|------|---|--|--|
| 1.5      | KNRW<br>215/509/2    | Naczynie wzbiorca systemu otwartego<br>135-400 dm <sup>3</sup> naczynie typu NG 140 +<br>szybkozłącze 1"   | szt. | 1 |  |  |
| 1.6      | KNRW<br>215/509/1    | Naczynie wzbiorca systemu otwartego<br>100 dm <sup>3</sup> naczynie wzbiorczym +<br>szybkozłącze 1"  | szt. | 1 |  |  |
| 1.7      | KNRW<br>215/513/1    | Rozdzielacz do 3ob   | kpl  | 1 |  |  |
| 1.8      | Kalkulacja<br>własna | Układ odprowadzenia spalin<br>wykonany będzie z izolowanych rur<br>kwasoodpornościowych  | kpl  | 1 |  |  |
| 1.9      | Kalkulacja<br>własna | Doprowadzenie powietrza zapewnić<br>będzie przewód wentylacyjny o<br>średnicy O 160 mm z rozszerzeniem<br>dla czerpni na O250 mm   | kpl  | 1 |  |  |
| 1.10     | Kalkulacja<br>własna | Wentylację wywiewną z kotłowni<br>zapewnić będzie przewód o średnicy<br>wewnętrznej O 250 mm   | kpl  | 1 |  |  |
| 1.11     | Kalkulacja<br>własna | Nawiew do kotłowni zapewnić będzie<br>przewód wentylacyjny o przekroju<br>315x200 mm z czerpnią  | kpl  | 1 |  |  |
| 1.12     | KNRW<br>215/517/2    | Uruchomienie węzłów cieplnych i<br>kotłowni c.o. kotłownia   | kpl  | 1 |  |  |
|          | <b>Razem</b>         |  |      |   |  |  |
| <b>2</b> | <b>Element</b>       | <b>Pompy</b>   |      |   |  |  |
| 2.1      | KNR 35/208/3         | Pompy obiegowe do centralnego<br>ogrzewania wraz z podejściem,<br>wykonanie podejścia i montaż pompy<br>obiegowej o wydajności 21,0 m <sup>3</sup> /h,<br>krońce przyłączeniowe DN1 1/2" (40<br>mm) Pompa 50/1-8 | szt. | 1 |  |  |
| 2.2      | KNR 35/208/3         | Pompy obiegowe do centralnego<br>ogrzewania wraz z podejściem,<br>wykonanie podejścia i montaż pompy<br>obiegowej o wydajności 21,0 m <sup>3</sup> /h,<br>krońce przyłączeniowe DN1 1/2" (40<br>mm) Pompa 40/1-8 | szt. | 1 |  |  |
| 2.3      | KNR 35/208/3         | Pompy obiegowe do centralnego<br>ogrzewania wraz z podejściem,<br>wykonanie podejścia i montaż pompy<br>obiegowej o wydajności 21,0 m <sup>3</sup> /h,<br>krońce przyłączeniowe DN1 1/2" (40                     | szt. | 1 |  |  |

|           |                |   |      |   |  |  |
|-----------|----------------|---|------|---|--|--|
|           |                | mm) Pompa 40/1-6  |      |   |  |  |
| 2.4       | KNR35/112/3    | Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejściem, wykonanie podejścia i montaż pompy obiegowej o wydajności 13,0 m <sup>3</sup> /h, kroćce przyłączeniowe DN1,0" (40 mm) Pompa cyrkulacyjna 1" + śrubunek do pompy 1" | szt. | 1 |  |  |
| 2.5       | KNR 215/508/1  | Neutralizator kondensatu dla kotłów o mocy 200 kW   | szt. | 1 |  |  |
|           | <b>Razem</b>   |   |      |   |  |  |
| <b>3.</b> | <b>Element</b> | <b>Armatura</b>   |      |   |  |  |
| 3.1       | KNRW 215/530/4 | Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei  | szt. | 2 |  |  |
| 3.2       | KNRW 215/530/3 | Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei   | szt. | 2 |  |  |
| 3.3       | KNRW 215/412/7 | Odpowietrznik automatyczny 1/2"   | szt. | 5 |  |  |
| 3.4       | KNRW 215/518/1 | Zawór regulacyjny 1 1/2"+Kołnierz gw 1 1/2" (8szt.)   | szt. | 4 |  |  |
| 3.5       | KNRW 215/519/2 | Zawór regulacyjny 1"  | szt. | 2 |  |  |
| 3.6       | KNRW 215/526/2 | Zawór bezpieczeństwa 1915 1" 3bar   | szt. | 1 |  |  |
| 3.7       | KNRW 215/526/2 | Zawór bezpieczeństwa 2115 3/4" 6bar   | szt. | 1 |  |  |
| 3.8       | KNRW 215/518/2 | Zawór 3-dr z siłownikiem 2"+ Śrubunek mosiężny 2"   | szt. | 1 |  |  |
| 3.9       | KNRW 215/131/6 | Zawór antyskażeniowy EA291 2"   | szt. | 1 |  |  |
| 3.10      | KNRW 215/131/6 | Zawór zwrotny 2"  | szt. | 1 |  |  |
| 3.11      | KNRW 215/131/5 | Zawór zwrotny 1 1/2"  | szt. | 2 |  |  |
| 3.12      | KNRW 215/131/3 | Zawór zwrotny 1"  | szt. | 1 |  |  |
| 3.13      | KNRW 215/131/6 | Filtr woda 2"   | szt. | 2 |  |  |

|           |                      |   |      |    |  |  |
|-----------|----------------------|---|------|----|--|--|
| 3.14      | KNRW<br>215/131/5    | Filtr woda 1 1/2"   | szt. | 2  |  |  |
| 3.15      | KNRW<br>215/131/3    | Filtr woda 1"   | szt. | 2  |  |  |
| 3.16      | KNRW<br>215/131/6    | Zawór kulowy 2"   | szt. | 2  |  |  |
| 3.17      | KNRW<br>215/131/5    | Zawór kulowy 1 1/2"   | szt. | 8  |  |  |
| 3.18      | KNRW<br>215/131/3    | Zawór kulowy 1"   | szt. | 5  |  |  |
| 3.19      | KNRW<br>215/130/1    | Zawór kulowy 1/2"   | szt. | 5  |  |  |
| 3.20      | KNRW<br>215/135/1    | Zawór spustowy 1/2"   | szt. | 1  |  |  |
| 3.21      | Kalkulacja<br>własna | Zawór napełniania i opróżniania<br>instalacji   | szt. | 1  |  |  |
|           | <b>Razem</b>         |   |      |    |  |  |
| <b>4.</b> | <b>Element</b>       | <b>Orurowanie, izolacje i przepusty przez<br/>ściany</b>  |      |    |  |  |
| 4.1       | KNRW<br>215/404/2    | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o<br>połączeniach zgrzewanych na ścianach<br>w budynku fi 25 mm | m    | 10 |  |  |
| 4.2       | KNRW<br>215/404/5    | Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o<br>połączeniach zgrzewanych na ścianach<br>w budynku fi 50 mm | m    | 10 |  |  |
| 4.3       | KNRW<br>215/514/2    | Rurociągi z rur stalowych czarnych<br>łączony przez spawanie dn 25 mm                               | m    | 10 |  |  |
| 4.4       | KNRW<br>215/514/3    | Rurociągi z rur stalowych czarnych<br>łączony przez spawanie dn 40 mm                               | m    | 30 |  |  |
| 4.5       | KNRW<br>215/514/4    | Rurociągi z rur stalowych czarnych<br>łączony przez spawanie dn 50 mm                               | m    | 20 |  |  |
| 4.6       | KNNR<br>2/1404/4     | Malowanie rur stalowych i blaszanych<br>do fi 50 mm emalia ftalowa (dm3)                            | m    | 1  |  |  |
| 4.7       | KNRW<br>215/128/8    | Płukanie instalacji w budynkach<br>niemieszkalnych  | m    | 80 |  |  |
| 4.8       | KNRW<br>215/406/5    | Próby szczelności instalacji<br>centralnego ogrzewania, z rur z<br>tworzyw sztucznych, dodatek za   | m    | 30 |  |  |

|          |                   |   |             |          |  |  |
|----------|-------------------|---|-------------|----------|--|--|
|          |                   | próbkę w budynkach niemieszkalnych  |             |          |  |  |
| 4.9      | KNRW<br>215/406/2 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach niemieszkalnych | m           | 60       |  |  |
| 4.10     | KNR<br>34/101/15  | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm(P) rurociągi fi 28 mm                          | m           | 20       |  |  |
| 4.11     | KNR<br>34/101/15  | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm(P) rurociągi fi 48 mm                          | m           | 30       |  |  |
| 4.12     | KNR<br>34/101/20  | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm(S) rurociągi fi 54 mm                          | m           | 20       |  |  |
| 4.13     | Kalkulacja własna | Przepusty przez ściany  | kpl         | 1        |  |  |
|          | <b>Razem</b>      |   |             |          |  |  |
| <b>5</b> | <b>Element</b>    | <b>Armatura i system detekcyjny</b>   | <b>szt.</b> | <b>1</b> |  |  |
| 5.1      | KNRW<br>215/142/1 | Szafka gazowa   | szt.        | 1        |  |  |
| 5.2      | KNRW<br>215/313/5 | Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych fi 40mm   | szt.        | 1        |  |  |
| 5.3      | KNRW<br>215/313/7 | Reduktor gazu analogia  | szt.        | 1        |  |  |
| 5.4      | KNRW<br>215/518/2 | Zawory kulowe gazowe o połączeniach spawanych fi 65mm elektromagnetyczny gazowy MAG-3                           | szt.        | 1        |  |  |
| 5.5      | AL1/401/6         | Montaż detektorów gazu  | szt.        | 1        |  |  |
| 5.6      | AL1/108/1         | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego   | szt.        | 1        |  |  |
| 5.7      | AL1/101/3         | Montaż modułu sterującego   | szt.        | 1        |  |  |
| 5.8      | Kalkulacja własna | Oprzewodowanie elektryczne zaworu elektromagnetycznego i systemu detekcyjnego                                   | kpl         | 1        |  |  |
|          | <b>Razem</b>      |   |             |          |  |  |

W podanej wyżej cenie uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

**2. Na wykonaną dostawę udzielamy ..... miesięcy/miesiące\* gwarancji od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.**

3. Deklarujemy wykonania zamówienia w okresie **od dnia podpisania umowy do 30 dni.**

4. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej - dotyczy/nie dotyczy\*

Nazwisko, Imię .....

Stanowisko .....

Telefon..... Fax.....

Zakres\*:

- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
- do zawarcia umowy

5. Termin płatności do **30 dni** od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni.**

9. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

10. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

.....

11. Oświadczamy, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. W przypadku wygrania postępowania przetargowego, wynagrodzenie za wykonane dostawę będzie płacone przelewem na konto:.....

13. Oferta została złożona na ..... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....

14. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

(miejscowość)      ( data )

.....  
podpis i pieczętka  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Pieczęć nagłówkowa

**OŚWIADCZENIE**

Nazwa Wykonawcy:

.....  
.....

Adres Wykonawcy

.....  
.....

Nr telefonu .....

Nr faksu .....

E-mail.....

Oświadczam, że:

- 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**
- 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.**
- 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**
- 4. Jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie.**

..... dnia:.....

Pieczętka podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

- przykładowy wzór pełnomocnictwa-

....., dn. ....  
Miejscowość data

## Pełnomocnictwo

My niżej podpisani .....,  
imię i nazwisko wspólnika nr 1, imię i nazwisko wspólnika nr 2,

..... wspólnicy spółki cywilnej/konsorcjum .....  
imię i nazwisko wspólnika nr 3\*, pełna nazwa spółki cywilnej/konsorcjum

z siedzibą w ..... przy ul. ....

ustanawiamy pełnomocnika w osobie ..... i

udzielamy pełnomocnictwa do:

**a) \*\* reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego na**  
” .....

....., a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia .

**b) \*\* reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego na**  
” .....

.....

Podpisy:

.....  
(podpis wspólnika nr 1)

.....  
(podpis wspólnika nr 2)

.....  
(podpis wspólnika nr 3\*)

\* w przypadku gdy ofertę składa 3 wspólników. W przypadku gdy ofertę składa więcej niż 3 wspólników należy dopisać pozostałych wspólników,

\*\* należy wybrać właściwą opcję.



Pieczęć nagłówkowa

**WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie**

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Określenie dokumentu załączonego na potwierdzenie, że dostawa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie | Miejsce realizacji, Czas realizacji od ..... do..... |
|-----|-----------------------------|----------------------|--|--|
|     |                             |                      |  |  |
|     |                             |                      |  |  |
|     |                             |                      |  |  |
|     |                             |                      |  |  |
|     |                             |                      |  |  |

\* Do każdej wykonanej dostawy wskazanej w wykazie należy przedstawić dowód potwierdzający, że dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie.

..... dnia:.....

Pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

Projekt

UMOWA NR .....

zawarta w dniu ..... w Bielsku-Białej pomiędzy:

**„WAWRZASZEK ISS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300, ul. Leszczyńska 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000539689 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 937-263-74-77, REGON 241784124, zwaną w dalszej części umowy **„WISS”** lub **„Zamawiającym”** reprezentowaną przez: .....

a

.....

z siedzibą .....

zwanym dalej **"Wykonawcą"**

wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr ..... posiadającym nr **NIP** ....., **REGON** ..... reprezentowanym przez:

.....

o następującej treści:

#### § 1

1. Zgodnie z wynikiem ustaleń postępowania zapytania ofertowego oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do **Zakupu i dostawy wraz z uruchomieniem kotłowni** zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, dla potrzeb realizacji zadania p.n. *Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych*, w oparciu o dokumentację budowlaną – wykonawczą, wykonaną przez **Firmę "Delpro. Biuro Techniczno-Projektowe S.C."** ul. Dmowskiego 7/12, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Przedmiot umowy należy dostarczyć na teren budowy w Bielsku – Białej przy ulicy Ks. Kusia 145 zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ..... stanowiącą załącznik nr 7 do umowy złożoną w trybie zapytania ofertowego.
3. Szczegółowy zakres dostawy i montażu opisany został w SIWZ w tym rysunki projektowe, wykazie cenowym .
4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, zgodny z obowiązującymi normami, sprawny technicznie oraz przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się nadto w ramach umowy do:
  - 1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.
  - 2) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.
  - 3) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji

- 4) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.
  - 5) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że dostawa i roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.
  - 6) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
  - 7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.
  - 8) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy na życzenie Zamawiającego.
  - 9) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
  - 10) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.
  - 11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.
  - 12) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.
  - 13) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.
  - 14) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi.
  - 15) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
  - 16) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.
  - 17) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość dostaw i montażu lub termin zakończenia robót.
  - 18) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z rysunkami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
  7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
  8. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
  9. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
10. Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

#### § 2

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.
2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy do dnia .....

#### § 3

Zapłata ceny oraz rozliczenie przedmiotu umowy odbywać będzie się na zasadach określonych w niniejszej umowie. Cenę za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 oraz ceny jednostkowe określa oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 2 do umowy

#### § 4

1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie Pan(i) ....., tel. ....
2. Odbioru przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego dokona Pan Łukasz Stanlik – tel. 660 764 137 lub osoba przez niego wskazana.

#### § 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
- 2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

#### § 6

1. Cenę za przedmiot zamówienia strony ustalają zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę, oraz wybraną przez Zamawiającego ofertą na kwotę netto: ..... zł (słownie: ..... i .../100 złotych) i brutto: ..... zł (słownie: ..... i .../100 złotych).
2. Zamawiający może dopuścić udzielenie zaliczek na poczet zapłaty ceny, o której mowa w ust. 1.
3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art.632 § 1 kodeksu cywilnego i uwzględnia wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wiążące na czas realizacji umowy i nie będzie podlegało zmianom (nie przewiduje się waloryzacji ceny).
6. Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją robót stanowiących przedmiot umowy, a także przewidzenie innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.
7. Jakiegokolwiek niedooszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.
8. Zamawiający ma prawo do zmiany dokumentacji projektowej, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających z tej zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem, co strony potwierdzą pisemnie.
9. W przypadku gdy zmiana dokumentacji projektowej spowoduje konieczność zaniechania części robót przewidzianych w kosztorysie ofertowym, Wykonawcy nie przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za te roboty, a wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 ulegnie wówczas odpowiedniemu obniżeniu.

10. Do rozliczenia robót dodatkowych, zamiennych, dla których zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tych samych cen jednostkowych robót.
11. Roboty o których mowa w ust. 10 mogą być wykonane wyłącznie po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołów konieczności i kosztorysów, po uprzednim zweryfikowaniu i zaopiniowaniu przez Zamawiającego.

#### § 7

1. Strony postanawiają, że zapłata ceny należnej Wykonawcy odbędzie się przelewem na podstawie faktury (w tym faktury zaliczkowej – o ile Zamawiający wyraził zgodę na udzielenie zaliczki), na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury (faktury końcowej) jest protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego, potwierdzający dostarczenie i zainstalowanie kotłów oraz przekazanie dokumentów, o których mowa w § 5 niniejszej umowy. Z chwilą podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przechodzą na Zamawiającego korzyści oraz ciężary związane z przedmiotem umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30-tu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia ustawowych odsetek.
5. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy dopuszczalny jest tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

#### § 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
  - a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 % ceny brutto nieterminowo zrealizowanej części umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy,
  - b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1 % ceny brutto części przedmiotu umowy, w którym nie usunięto lub usunięto nieterminowo wadę, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy,
  - c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % ceny brutto, wskazanej w § 6 ust. 1.
2. Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.
3. Strony dopuszczają kumulację kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. a)-c).

#### § 9

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze ..... miesięcy licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru.
3. W okresie rękojmi lub gwarancji w przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego Zamawiający zawiadomi o nich Wykonawcę na piśmie, faksem pod numerem: ....., lub drogą elektroniczną adres e-mail: ..... Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego a w przypadku gdy z przyczyn technicznych usunięcie wady nie będzie możliwe w tym terminie, Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, termin usunięcia wad/usterek może być

wydłużony. Na tą okoliczność należy sporządzić protokół. Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie przez strony.

4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wraz z przystąpieniem do usuwania wad podejmie na swój koszt niezwłocznie czynności zmierzające również do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem wady, zwiększeniem jej rozmiarów, zwiększeniem szkody wywołanej jej ujawnieniem lub powstaniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe na skutek wad przedmiotu umowy.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający, będzie uprawniony do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. b).
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Szczegółowe zasady gwarancji określa karta gwarancyjna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed odbiorem przedmiotu umowy. Zapisy karty gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz wymagają akceptacji Zamawiającego. Zapisy karty gwarancyjnej sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy lub zapisy, które nie zostały zaakceptowane przez Zamawiającego nie są wiążące dla Zamawiającego.
8. Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do Zamawiającego.
9. W przypadku gdy wady nie da się usunąć, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy nowy, wolny od wad. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji lub rękojmi Wykonawca dostarczy nowy przedmiot umowy, termin gwarancji dla tego przedmiotu biegnie od nowa.

#### § 10

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie istotne wiadomości dotyczące Zamawiającego uzyskane przy lub w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

#### § 11

1. Oprócz przypadków przewidzianych przepisami prawa Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
  - a) powstanie ryzyko ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy
  - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego wierzytelności,
  - c) Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 – przy czym Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu (art. 492 KC)
2. W wyżej wymienionych przypadkach Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą w ciągu dwóch miesięcy od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi Zamawiającemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

#### § 12

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy m.in. w przypadku:

- a. działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia (np. klęski żywiołowe, strajki) uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy w terminie w niej wskazanym – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
  - b. wystąpienia przyczyn o charakterze obiektywnym, w tym z powodu okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
  - c. gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny lub zmiany terminu realizacji zamówienia oraz parametrów technicznych przedmiotu umowy,
  - d. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług – Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego brutto,
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W zakresie nieuregulowanym umową znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

**Wzór oświadczenia o braku powiązań**

.....  
*miejsce i data*

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na **Zakup i dostawę wraz z uruchomieniem kotłowni do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych** oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....  
*podpis osoby upoważnionej*



## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....  
pieczęć Wykonawcy

## WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Planowana funkcja przy realizacji zamówienia</i>             | <i>Doświadczenie, wykształcenie, zawód, specjalność</i> | <i>Informacja o posiadanych uprawnieniach</i>  | <i>Podstawa dysponowania osobą</i>       |
|------------------------|---|---|--|--|
|                        | <b>Kierownik budowy</b> z uprawnieniami o specjalności<br>..... |   | posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi numer ..... w specjalności<br>.....<br>..... I jest członkiem ..... Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym..... | zasób własny/<br>zasób innych podmiotów* |

..... dnia:.....

.....  
Pieczęć i podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy