

Bielsko-Biała, dnia 2018.09.18

R80.1.39.2017

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na:  
***Dostawę wyposażenia elektrycznego- VI do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo –  
Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych,  
ogłoszonego na stronie [www.wiss.com.pl](http://www.wiss.com.pl)***

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Pytanie 1.

Proszę o określenie rodzaju testu oprav?

Jeżeli jest system monitorowania oprav to czy to jest nowy obiekt czy istniejący gdzie już działa monitoring oprav?

Pytanie 2.

Oświetlenie awaryjne z Awexa ma 2 lata gwarancji ale przed upływem 1szego i 2giego roku od zakupu trzeba zrobić przegląd który jest dokonywany przez producenta. Tylko wtedy gwarancja może wynosić 2 lata. Koszt takiego jednego przeglądu to 2500zł netto. ( W sumie 5000 ) . Akumulatorki w opravach nie wchodzą w 2letnią gwarancję. Czy napisać że udzielamy po prostu gwarancji producenta? I jak liczymy koszty tych przeglądów - wliczamy w cenę na ofercie czy Państwo pokrywają sobie koszty tych przeglądów a w formularzu liczymy ceny tylko i wyłącznie oprav ? Chcemy rozwiązać problem i złożyć ofertę w ten sposób aby nie została odrzucona z powodu komplikacji z gwarancją. Proszę o jak najszybszą odpowiedź.

Odpowiedź:

1. Zamawiający posiada centralkę Rubic Una (firmy Awex) w budynku, który posiada częściowe pozwolenie na użytkowanie, w tym oświetlenie awaryjne. Dostarczone opravы będą uzupełnieniem oświetlenia awaryjnego już istniejącego. Test oprav będzie wykonany przez uprawnionego elektryka. Zamawiający oczekuje dokumentów na zgodność z normami/wymaganiami, których spełnienie deklaruje producent dla wytypowanych lamp.



**Fundusze Europejskie**  
Inteligentny Rozwój



WAWRZASZEK  
Inżynieria  
Samochodów  
Specjalnych

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- Przeгляд dotyczący oświetlenia awaryjnego zostanie wykonany przez zamawiającego. Zamawiający nie będzie obciążał dostawcę oświetlenia kosztem montażu opraw oraz przeglądu opraw awaryjnych. W zakresie tego zapytania ofertowego jest tylko dostawa opraw oświetleniowych. Akumulatorki w oprawach nie wchodzą w zakres gwarancji, są z niej wyłączone.

Otrzymują:

- wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) oraz [www.wiss.com.pl](http://www.wiss.com.pl)
- a/a