

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na: „**Zakup i dostawa okien do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych**”, ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

1. Proszę o szczegółową informację techniczną dotyczącą otwierania stolarki. Z załączonego rysunku wynika iż są to kwatery stałe i uchylne (zawiasy dół klamka góra). Czy istotnie tak ma być?
2. W chwili obecnej termin realizacji na okna przypada nie wcześniej niż 13 tygodni. Czy taki termin jest akceptowalny ?
3. Proszę o podanie:
 - z jakiego materiału ma być wykonana stolarka (sosna micro, sosna lita, mahoń, dąb)
 - klamki aluminiowe, z kluczykiem itp.
 - czy ma być z montażem(jeśli tak to jakim)
 - czy szyby mają posiadać akustykę Rw (jeśli tak to jaką)

Odpowiedzi:

1. Okna mają posiadać zawiasy dół klamka góra. Proszę rozważyć dołożenie system umożliwiającego otwieranie górnej klamki z poziomu podłogi
2. Termin 13 tygodni nie jest akceptowalny.
3. Okna wykonane mają być z drewna sosnowego litego, zamontowane klamki aluminiowe, bez montażu okien i nie muszą posiadać akustyki.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Otrzymują:

1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl
2. a/a