

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na: **Dostawę opraw elektrycznych do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych, ogłoszonego na stronie [www.wiss.com.pl](http://www.wiss.com.pl)**

**Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania:**

1. Czy wysokość oprawy 12 cm jest wiążąca czy dopuszczalne jest nieco większa wysokość jeśli tak to o ile?

Zgodnie ze specyfikacją, nie więcej niż 120 mm

2. Czy szyba hartowana bardzo rzadko stosowana w oprawach ledowych jest również parametrem niezbędnym?

Tak, zgodnie ze specyfikacją

3. Czy szeroki rozsył światła to jest 90 stopni i powyżej?

Zamawiający nie precyzuje wartości tego kąta.

4. Czy kolor biały ma wpływ na właściwości opraw czy może być inny?

Kolor biały, matowy, wg specyfikacji.

5. Czy dopuszczalny jest certyfikat CE lub RoHS?

Tak, jednak ENEC jest wymagany.

Otrzymują:

1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej [www.wiss.com.pl](http://www.wiss.com.pl)
2. a/a