

Bielsko-Biała, dnia 2019.05.28

R80.1.41.2019

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności na:  
**Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych – obiekt A Laboratorium, ogłoszonego na stronie [www.wiss.com.pl](http://www.wiss.com.pl), [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Pytania:

W związku z opracowaniem dla Państwa oferty w przetargu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych- obiekt A Laboratorium” przesyłam kilka pytań do zakresu projektu:

- 1) Proszę o określenie, w których betonach wymagana jest mrozoodporność (F150).
- 2) Proszę o udostępnienie rysunków dwg. fasady, lub więcej rysunków ze szczegółami.
- 3) Proszę o potwierdzenie, że można zastosować w betonie cement portlandzki klasy "42,5" zamiast "32,5".
- 4) Czy drzwi wewnętrzne aluminiowe muszą być w systemie typu Aluprof MB60?
- 5) Czy dopuszcza się zastosowanie płyty warstwowej elewacyjnej w okładzinach stalowych?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Mrozoodporność wymagana jest w fundamencie dla urządzenia do badania statycznego kąta pochylenia pojazdu.

Ad. 2 Dokumentację warsztatową fasad należy wykonać na etapie realizacji inwestycji.

Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów cementu.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza inne równoważne rozwiązanie.

Ad. 5. Zamawiające dopuszcza takie rozwiązanie.

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania za pośrednictwem strony internetowej [www.wiss.com.pl](http://www.wiss.com.pl), [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)
2. a/a